HDS-1 电缆识别仪

简要说明

上海慧东电气设备有限公司

Ver.20170929

用途

采用 HDS-1 电缆识别仪，在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中寻找特定电缆。电缆识别仪由信号发生器、接收卡钳及指示表三部分组成。信号发生器产生脉冲信号，通过输出线施加到目标电缆，用接收卡钳在现场寻找特定电缆。观察指示表指针偏转的幅度和方向，很容易判定特定电缆。对于特定电缆，指示表指针与施加信号同步向右（+方向）摆动，其余电缆检测到的信号幅度小且摆动方向相反（-方向）。

特点

- 识别准确无误
- 大钳口适合各种电缆
- 操作简单明了
- 整套仪器小巧、美观
- 输出大小可调，适合各种场合

技术指标

1、信号发生器

- 电源： 工频 220V±15%
- 输出功率： 1kVA
- 输出方式： 单方向脉冲
- 使用温度： -10℃～45℃

2、接收钳及指示表

- 检测电流： 1～20 A
- 检测方式： 判别方向及大小
- 钳口尺寸： 10cm

总重量：约 14kg

配置及附件

信号发生器、输出线、接收钳、指示表、电源线、备用保险丝、包装箱、检测报告、合格证、说明书等；